



ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5090 град Златарица, улица "Стефан Попстоянов" №22

Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс: 0615 / 3 54 78;

e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

ПРОТОКОЛ

№ 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-12-306/09.07.2019 г. на Кмета на Община Златарица, относно извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – Втори етап“, открита с Решение № 252 от 14.06.2019 г. на Кмета на Община Златарица.

На 11.07.2019 г. от 09:30 часа в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, Заседателна зала на Общински съвет Златарица, в изпълнение на Заповед № РД-12-306/09.07.2019 г. на Кмета на Община Златарица, се проведе закрито заседание на комисия в състав:

Председател: Албена Ценкова Конакчиева, на длъжност: директор на дирекция „Специализирана администрация“ при Община Златарица, квалификация: икономист

Членове: 1. Емилия Валериева Иванова, на длъжност: юрисконсулт на Община Златарица;

2. Петя Светлинова Стоева, на длъжност: старши специалист „Устройство на територията, регулация, незаконно строителство и архитектура“ в дирекция „Специализирана администрация“ при Община Златарица;

3. Крум Пенчев Хаджиев, на длъжност: старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“ в дирекция „Специализирана администрация“ при Община Златарица;

4. Инж. Борис Петров Цорев, външен експерт, на длъжност: техник „Производствени структури“, район Златарица към „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново,

Въз основа на изложените в Протокол № 1/10.07.2019 г. констатации, относно съответствие на участниците с изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя, в съответствие с разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници – „Водопровод Златарица 2019“ ДЗЗД и „ПСТ Златарица“ ДЗЗД и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия. Комисията констатира следното:

I. Участник „Водопровод Златарица 2019“ ДЗЗД:

Техническото предложение е изготвено съгласно Образец № 2 и към него са приложени:

- Работна програма към техническо предложение на „Водопровод Златарица 2019“ ДЗЗД за обществена поръчка с предмет: „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – Втори етап“;

- Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка и механизация;

- Декларации за съответствие – заверени от участника копия.

В техническото предложение участникът „Водопровод Златарица 2019“ ДЗЗД предлага:

1.1. Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническата спецификация и количествените сметки общо: 1,00 (словом едно цяло и нула стотни) месеца.

1.2. Срок за реакция за отстраняване на дефекти: 1 (словом един) календарни дни.

2. Участникът предлага да изпълни обекта при спазване на следните описани дейности: съгласно Работна програма, неразделна част от техническо предложение, образец №2.

В Техническото си предложение участникът „Водопровод Златарица 2019“ ДЗЗД декларира, че:

- при изготвяне на офертата е спазил задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

Комисията разгледа подробно Работната програма към техническо предложение, като установи, следното: участникът подробно е описал технологичната последователност на строителните процеси, включваща: анализ на обществената поръчка; етапи на изпълнение на поръчката; подробно са описани дейностите по изпълнение на етапите; описание по етапи на организация на строителната площадка и начините за осигуряване и контрол на качеството; представен линеен график – диаграма на Гант и диаграми за работната ръка и механизацията; описание на управлението на риска чрез идентифициране на рисковете, степен на въздействие, мерки за недопускане и докладване.

Участникът е представил подробно описание на всеки отделен вид СМР и неговите технология и технологична последователност на изпълнение по видове СМР по отделните етапи, технология за изпълнение на всяко СМР. Описано е необходимото ресурсно обезпечение, необходимата строителна техника за изпълнението на СМР, както и подробно описание на техническите и функционални характеристики на материалите които ще се влагат в СМР. Участникът е посочил нормативната база на която се позовава при изпълнение на дейностите предвидени в документацията на обществената поръчка. Посочени са начините за осигуряване и контрол на качеството.

Посочена е организация и подход на изпълнение на поръчката - подход за управление на изпълнението на договора от страна на участника; организация на участника и ключовия персонал. Описана е организацията на персонала и разпределението на дейностите и отговорностите, показваща организационната структура за управление на обекта. Посочено е разпределение на отговорностите на експертите и техническа обезпеченост на екипа, както и координация и взаимодействие с Възложителя, надзора и други страни – предложена е система за оперативно решаване на проблемите в момента на тяхното възникване.

Участникът посочва начина на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и мерките за опазване на околната среда.

В изложението на техническото предложение, в табличен вид подробно е описано съдържанието на графика за изпълнение на предвидените в обществената поръчка дейности.

Към техническото предложение са приложени: линеен календарен график под формата на Диаграма на Гант с разпределение на работната сила и механизация; диаграми за разпределение на работната ръка и механизацията.

Линейният график е разработен на база ротационен принцип на работа чрез обособяване на отделни екипи за работа и наличие на достатъчен брой работници и техника при спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. Участникът подробно описва предложената система за управление на риска, която включва: идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката; степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска; мерки за недопускане/предотвратяване и мерки за преодоляване на риска; докладване на рисковете.

Приложени са сертификати и декларации за съответствие на материалите които ще се влагат в строителството.

Приложен е график за изпълнение на дейностите под формата на Диаграма на Гант с разпределение на работната ръка и механизация. Комисията констатира, че сроковете в

приложения график по точка 2 от техническото предложение, отговарят на предложения срок за изпълнение по точка първа от техническото предложение и на описателната част по точка втора. Графикът с диаграми на използваната работна ръка и механизация съответства на предвидените в техническото предложение ресурси за изпълнение на обществената поръчка.

Комисията не констатира пропуски и/или несъответствия на техническото предложение. Техническото предложение на участника съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа представените документи и констатира, че представеното от „Водопровод Златарица 2019“ ДЗЗД, техническо предложение в цялост отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за провеждане на публичното състезание, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на техническите изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката и изискванията на възложителя поставени в документацията на обществената поръчка. Комисията не е констатирала несъответствия и/или липса на данни съобразно изискванията на Възложителя. Налице е съответствие и съгласуваност между елементите на Работната програма в техническото предложение, съобразено с предмета на обществената поръчка.

След като разгледа представеното от участника „Водопровод Златарица 2019“ ДЗЗД техническо предложение, с така направените констатации, комисията единодушно реши да го допусне до следващия етап от процедурата: оценяване на съответните показатели от техническото предложение съобразно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата.

II. Участник „ПСТ Златарица“ ДЗЗД:

Техническото предложение е изготвено съгласно Образец № 2 и към него са приложени:

- Приложение А, съдържащо описание за изпълнение на поръчката по приложено съдържание;
- Приложение Б - сертификати и декларации за съответствие на материалите които ще се влагат в строителството;
- Линеен график; Диаграма на работната ръка; Диаграма на механизацията.

В техническото предложение участникът „ПСТ Златарица“ ДЗЗД предлага:

1.1. Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническата спецификация и количествените сметки общо: 0,97 (словом нула цяло деветдесет и седем) месеца.

1.2. Срок за реакция за отстраняване на дефекти: 1 (словом един) календарни дни.

2. Участникът предлага да изпълни обекта при спазване на следните описани дейности: съгласно приложение А.

При разглеждане на описателната част на техническото предложение - точка втора – комисията констатира следните несъответствия:

1. На стр. 38 на Техническото предложение, част „Оборудване за уплътняване на асфалтовите пластове“, втори абзац участникът е посочил: „На места трасето преминава през стълби, които следва да бъдат възстановени.“

Комисията констатира несъответствие на обстоятелства посочени в техническото предложение на участника и информацията предоставена от възложителя. Трасето не преминава през стълби. В документацията на обществената поръчка и приложения технически проект не е предвидено преминаване през стълби на предвидения за изграждане водопровод, както и не е предвидено възстановяване на такива в приложения образец на КСС.

2. На стр. 38 на Техническото предложение, част „Оборудване за уплътняване на асфалтовите пластове“, втори абзац участникът е посочил: „Възстановяването на прокопаванията

по улици без трайна настилка ще се изпълнят само с покритие от пласт от 45 см. заклінен трошен камък.“.

Комисията констатира несъответствие на обстоятелства посочени в техническото предложение на участника и информацията предоставена от възложителя. В документацията на обществената поръчка и приложения технически проект, част „Водоснабдяване“, чертежи 4.3; 4.4; 4.5 и 4.6 – напречен разрез макардамова настилка е посочена дебелина на трошено каменната настилка – 30 см. Посочените от възложителя количества за позиция: „Основа от трошен камък с фракция – 0-63 мм.(трошено каменна настилка) са в съответствие с изискванията на работния проект за дебелина на трошено-каменната настилка – 30 см.

3. В Техническото предложение, стр.39-42 вкл., в т. 2.3. „Технически и функционални характеристики на влаганите материали“ липсва описание за материал „битум“. В приложените сертификати за качество и/или декларации за съответствие липсва сертификат за качество и/или декларация за съответствие за материал „битум“.

Комисията констатира несъответствие на представените обстоятелства и доказателства от участника с изискванията поставени от възложителя в документацията на обществената поръчка. В образец №2 – техническо предложение възложителят изисква: „...Посочване на технически и функционални характеристики на влаганите материали (с приложени сертификати за качество и/или декларации за съответствие)...“. В образец 3.1 – КСС, има предвидена позиция „Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум“.

4. В Техническото предложение, от таблица с подробно описание на графика за изпълнение на поръчката всички видове СМР и дейности, на стр. 55-56 вкл., позиция 2 на стр.55 Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4 м. /помощна сметка/ са посочени 3 /три/ броя за клон 2. В следващите позиции от таблицата, Помощна сметка СВО, ф25 с дължина 4,00 м., на клон 2, от №1 на стр.55 до №8 на стр.56 вкл., участникът описва вид работа, единична мярка, количество, клон, продължителност, начало и край, съответстващи на 2/два/ броя СВО, ф25 с дължина 4,00 м. на клон 2, съгласно изчислените от него количества.

Комисията констатира несъответствие на обстоятелства посочени в техническото предложение на участника и информацията предоставена от възложителя, и несъответствие/несъгласуваност между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение. Съгласно приложената КСС от Възложителя, неразделна част от Техническата спецификация и документацията на настоящата обществена поръчка са заложи за изпълнение 3/три/ броя СВО, ф25 с дължина 4,00 м., на клон 2.

5. В Техническото предложение, от таблица с описание на необходими работници и механизация, на стр.161-163 вкл., позиция 2 на стр.161 Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4 м. /помощна сметка/ са посочени 3 /три/ броя за клон 2. В следващите редове Помощна сметка СВО, ф25 с дължина 4,00 м., на клон 2, позиции от първа от стр.161, до позиция осма на стр.163 включително, участникът описва вид работа, единична мярка, количество, клон, работници и механизация съответстващи на 2/два/ броя СВО, ф25 с дължина 4,00 м. на клон 2, съгласно изчислените от него количества.

Комисията констатира несъответствие на обстоятелства посочени в техническото предложение на участника и информацията предоставена от възложителя, и несъответствие/несъгласуваност между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение. Съгласно приложената КСС от Възложителя, неразделна част от Техническата спецификация и документацията на настоящата обществена поръчка са заложи за изпълнение 3/три/ броя СВО, ф25 с дължина 4,00 м., на клон 2.

6. В техническото предложение, линеен календарен график, стр. 400, ред 246, позиция 2 - Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4 м. /помощна сметка/ са посочени 3 /три/ броя за клон 2. От ред 247 до ред 278 вкл., за СВО, ф25 с дължина 4,00 м., на клон 2, са определени ед. мярка, количество, работници, механизация, продължителност, начало и край за 2/два/ броя СВО, ф25 с дължина 4,00 м. на клон 2, съгласно изчислените от него количества.

Комисията констатира несъответствие на обстоятелства посочени в техническото предложение на участника и информацията предоставена от възложителя, и несъответствие/несъгласуваност между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение. Съгласно приложената КСС от Възложителя, неразделна част от Техническата спецификация и документацията на настоящата обществена поръчка са заложени за изпълнение 3/три/ броя СВО, ф25 с дължина 4,00 м., на клон 2.

Съгласно изискванията в документацията на настоящата обществена поръчка: „Техническото предложение на участника следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за провеждане на публичното състезание, на техническата спецификация и на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразено с предмета на поръчката.

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- Техническото предложение (в цялост или в негова съставна част) не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за провеждане на публично състезание, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на техническите изисквания и стандарти или не е съобразено с предмета на поръчката, включително когато липсват данни за установяване на някое от горните изисквания/съответствие;

- Налице е несъответствие/несъгласуваност между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение.“

Комисията счита, че посочените по-горе несъответствия с изискванията на възложителя и условията на документацията са основания за отстраняване на участника от участие в процедурата.

Предвид изложените констатации и с оглед установените несъответствия, офертата на участника „ПСТ Златарица“ ДЗЗД е неподходяща по смисъла на т. 25, §2 от ДР на ЗОП. Комисията единодушно реши офертата на участника „ПСТ Златарица“ ДЗЗД да не бъде допусната до оценяване, като предлага на възложителя, на основание чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП, участникът „ПСТ Златарица“ ДЗЗД да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй като е представил оферта (Техническо предложение), която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участник „ПСТ Златарица“ ДЗЗД няма да бъде отворено.

Предвид изложеното и във връзка с чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника „Водопровод Златарица 2019“ ДЗЗД, чието техническо предложение отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта определена въз основа на оптимално съотношение „КАЧЕСТВО/ЦЕНА“ при следните критерии за възлагане:

Класирането на допуснатите за оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималния брой точки, който участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка“ се определя на базата на следните показатели:

Показател – П (найменование)	Максимално възможен бр.точки	Относителна тежест в КО
1.Срок за изпълнение на поръчката – П1	100	40 %
2.Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П2	100	10 %
3.Ценово предложение – П3	100	50 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = П1 \times 40\% + П2 \times 10\% + П3 \times 50\%$$

Съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на офертата и на основание утвърденият от възложителя критерий за възлагане: Икономически най-изгодна оферта определена съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение „КАЧЕСТВО/ЦЕНА“ комисията извърши оценяване на следните показатели от техническото предложение на участника „Водопровод Златарица 2019“ ДЗЗД, в резултат на което получи следните резултати:

1. Показател „Срок за изпълнение на поръчката” – П1

Участникът „Водопровод Златарица 2019“ ДЗЗД е предложил срок за изпълнение 1,00 месеца. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %, като оценката на офертата по показателя е изчислена по формулата:

$$П1 = (C_{min}/C_i) \times 100 = \dots\dots \text{(брой точки)}$$

където C_i е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

където C_{min} е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници

или

$$П1 = (1/1) \times 100 = 100 \text{ (брой точки)}$$

Участникът получава по показател П1 – 100 точки.

2. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П2

Участникът е предложил срок за реакция за отстраняване на дефекти 1 календарен ден. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П2 = (P_{min}/P_i) \times 100 = \dots\dots \text{(брой точки)}$$

където P_i е предложеният срок за реакция за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок на съответния участник

където P_{min} е предложеният най-кратък срок за реакция за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок от всички оферти, допуснати за оценяване

или

$$П2 = (1/1) \times 100 = 100 \text{ (брой точки)}$$

Участникът получава по показател П2 – 100 точки.

След приключване на този етап и въз основа на извършената проверка за съответствие на Техническото предложение на участника с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация и документацията на обществената поръчка, извършеното оценяване на показателите от техническото предложение и направените констатации, комисията единодушно реши:

1. Допуска до отваряне на ценовото предложение на участник „Водопровод Златарица 2019“ ДЗЗД.

2. Откритото заседание за отваряне и оповестяване на ценовото предложение на допуснатия участник „Водопровод Златарица 2019“ ДЗЗД, да се проведе на 23.07.2019 г. от 11:00 часа в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, Заседателна зала на Общински съвет Златарица, което да бъде обявено при спазване на реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. Съобщение за датата, часа и мястото за отваряне на ценовото предложение да се публикува на профила на купувача на възложителя в срок до 18.06.2019 г.

При съставянето на този протокол комисията работи в две закрити заседания в периода 11.07.2019 г. - 12.07.2019 г.

След извършване на описаните действия, Комисията приключи своята работа на този етап от процедурата.

Настоящият протокол се състави и подписа в един оригинален екземпляр на 12.07.2019 г.

Председател: Албена Ценкова Конакчиева
Членове: 1. Емилия Валериева Иванова.....
2. Петя Светлинова Стоева
3. Крум Пенчев Хаджиев.....
4. Инж. Борис Петров Цорев.....

Заличена
информация
на
основание
чл. 36а, ал.
3 от ЗОП,
във връзка с
Регламент
(ЕС)
2016/679