

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички ревизиони шахти /РШ/ са заложени стоманобетонни, от съгледвани елементи с чугунени или полимербетонни капак по БДС.
2. Площадковата канализация да се изпълни с посочените диаметри, дължини и наклони на участъците съгласно проекта.
3. Строителството на канала да става отдолу нагоре /от точката на заустване/.
4. По време на строителството да се спазват разпоредбите на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

