



“ЕвроИнвестКонсулт”ООД

гр.Горна Оряховица, ул.“Вичо Грънчаров”№2Д, ет.І, офис №5
тел.0618/2 87 54 факс:0618/ 2 87 54 GSM:0885 006980;0885101612
email:evroinvest_consult@abv.bg

Изх. № 062-2-2017/20.07.2017г.

Строеж:

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И УКРЕПВАНЕ
НА СВЛАЧИЩЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ДОЛНО ШИВАЧЕВО“

Местонахождение:

ПЪТ VTR1161, КМ.10+700,
С.ДОЛНО ШИВАЧЕВО, ОБЩ.ЗЛАТАРИЦА

Възложител:

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
гр.Златарица
представявана от Пенчо Василев Чанев

КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД

(по чл.142 ал. 4, 5 и 6 от ЗУТ)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0536/28.10.2015г.

ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
/ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ/
С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ

Юли 2017г.

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679





“ЕвроИнвестКонсулт” ООД

гр. Горна Оряховица, ул. “Вичо Грънчаров” №2Д, ет. I, офис №5
тел. 0618/2 87 54 факс: 0618/2 87 54 GSM: 0885 006980; 0885 101612
email: evroinvest_consult@abv.b

До: Главния архитект
На Община Златарица
гр. Златарица

Копие:
СОБСТВЕНИК/ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
Гр. Златарица

КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД

(по чл.142 ал. 4, 5 и 6 от ЗУТ)

ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ /ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ/ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ

Днес 20.07.2017г. на основание договор с Възложителя и във връзка с изискванията на чл.142, ал.1 и ал.6, т.2 от ЗУТ, екип от специалисти включени в списъка на квалифицираните специалисти на „ЕвроИнвестКонсулт“ ООД, гр. Горна Оряховица, след като разгледа обстойно цялата проектна документация за Строеж: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЛНО ШИВАЧЕВО“ изготви настоящия доклад за оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, определени в чл.142, ал.5 от ЗУТ.

Местонахождение:

ПЪТ VTR1161, КМ.10+700,
с. Долно Шивачево, общ. Златарица

Възложител:

Община Златарица,
представявана от Пенчо Василев Чанев - Кмет

Консултант

(строителен надзор): „ЕвроИнвестКонсулт“ ООД, гр. Горна Оряховица

Категория:

ПЪРВА категория, съгласно чл.137, ал.1, т. 1-„В“ във връзка с буква „Ж“ от ЗУТ; (Обн., ДВ, бр 65 от 22.юли 2003 г. доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) и чл.2, ал.3, т.4 във връзка с ал.7 от Наредба № 1 от 30.юли.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи ; (Обн., ДВ, бр 72 от 2003 г. изм.бр.23/2011г. изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

ЗУТ-Чл.137,ал.1, т.1. ПЪРВА категория

Чл. 137. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатацията строежите се категоризират, както следва:

1. първа категория:

- в) строежи, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии;
- ж) съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг;

Наредба №1, чл.2,ал.3 (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Чл.2 (3) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "в", необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679



4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) строежи, необходими за възстановяване на районите от бедствия и аварии.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "ж", са съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг - дренажи, дренажни галерии, отводнителни кладенци, хоризонтални дренажни канали, земни и скални контрафорси, буни, дамби, диги, подпорни стени и др.

A. УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТИРАНЕТО

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ съгласно чл.161 от ЗУТ:

Община Златарица,
представявана от Пенчо Василев Чанев - Кмет

II. КОНСУЛТАНТ/СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР/„ЕВРОИНВЕСТКОНСУЛТ“ ООД, съгласно чл.166 от ЗУТ:

Данни за фирмата:

Докладът е съставен от лицензирана фирма – консултант “ЕвроИнвестКонсулт”ООД, гр.Горна Оряховица, ул.”Вичо Грънчаров”№2Д, ЕИК № 200552100;

- | | |
|--|--------------|
| 1. Удостоверение №РК-0536/28.10.2015г. | Приложение 1 |
| 2. Удостоверение за актуално състояние
От ел.регистър на Агенцията по вписванията; | приложение 2 |
| 3. Застрахователна полица
• № 171401317С011826/02.02.2017г. от Застрахователно дружество” Армеец” | приложение 3 |
| 4. Списък на квалифицираните специалисти, заверен в МРРБ на 28.10.2015г. | Приложение 4 |
| 5. Договор за консултантска услуга. | Приложение 5 |

III. ПРОЕКТАНТИ съгласно чл.162 от ЗУТ:

- | | |
|--|--------------|
| 1. част “Инженерно геоложко проучване“ - ППП от КИИП
инж.Антонио Вутов Лаков | рег. № 41074 |
| 2. Част “Конструкции”, - ППП от КИИП
инж. Николай Генев Тотев
Технически контрол по част “Конструктивна” от КИИП
инж. Евгени Генев Тотев, рег. № 1205 | рег. № 03263 |
| 3. Част “Пътна”, - ППП от КИИП
инж.Димитър Тодоров Димитров | рег. № 03279 |
| 4. Част “Геодезия-вертикална планировка” – ППП от КИИП
инж.Тихомир Стефанов Панов | рег. № 03385 |
| 5. Част “ВОД” и “ОД” - ППП от КИИП
инж. Димитър Тодоров Димитров | рег. № 03279 |

IV.СПИСЪК НА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ИЗВЪРШИЛИ ОЦЕНКАТА.

- Част “Инженерно геоложко проучване”: инж.Георги Илиев Божков,
№23 от списъка на екипа от правоспособни физически лица.
- Част “Конструкции”: инж.Наталия Стоянова Стойчева,
№3 от списъка на екипа от правоспособни физически лица.
- Част “Пътна”, “ОД”, “ВОД”: инж. Петя Христова - Маркова
№10 от списъка на екипа от правоспособни физически лица
- Част “Геодезия-вертикална пл”: инж. Анелия Пенева Христова
№15 от списъка на екипа от правоспособни физически лица

B. ОЦЕНКАТА ОБХВАЩА ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С:

Чл. 142. (4) Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществени изисквания към строежите.

(5) Оценка обхваща проверка за съответствие със:

1. предвижданията на подробния устройствен план;
2. правилата и нормативите за устройство на територията;
3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3;

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Удостоверение №РК-0536/2.10.2015г.

Управител СН:.....инж.Анелия Христова/.....



4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;
5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

I. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ:

Проектът е разработен във фаза Работен проект.

В обхвата на работния проект, в съответствие със спецификата на обекта за успешно изпълнение на инвестиционното намерение, по реда на чл.139, ал.2 от ЗУТ, във вр. Чл.144, ал.1, т.3 от ЗУТ, възложителят е определил и възложил следните проектни части: Инженерно геоложко проучване, Конструктивна, Пътна, Геодезия, ВОД,ОД.

Всяка проектна част на работния проект съдържа:

- Чертежи, по които може да се изпълняват СМР в мащаби по чл.24, ал.1,т.1 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която са приложени издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни по чл.24, ал.1, т.2 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Количествена сметка по чл.24, ал.1, т.3 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

Чл. 24. (1) Проектните части на работния проект включват:

1. работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби:

а) ситуационно решение - в М 1:500 и М 1:1000;

б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 и М 1:100;

в) детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1;

г) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

3. изчисления, обосноваващи проектните решения;

4. (нова - ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) подробна количествена сметка;

5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Стойностна сметка се прилага към изчисленията или се обособява в част сметна документация, когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране).

(3) Отделни части на работните проекти, в зависимост от заданието за проектиране, могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.)

С този доклад се дава оценка за съответствието на **ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЛНО ШИВАЧЕВО“**

Разгледани са следните части на проекта:

- Част „Инженерно геоложко проучване“ – ТП;
- Част „Конструктивна“ – ТП;
- Част „Пътна“ – ТП;
- Част „Геодезия-Вертикална планировка“ – ТП;
- Част „ВОД“ – ТП;
- Част „ОД“ – ТП.

1.1. Предвиждания на подробния устройствен план с правилата и нормативите за устройство на територията съгласно чл.142, ал.5, т.1.

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

- Удостоверение №У-485/30.09.2015г. улиците и общинските пътища, както и линейните обекти на техническата инфраструктура не се актува като общинска собственост;

приложение 6

- Скица от СГКК, гр.Велико Търново с извадка от одобрен специализиран ПУП-ПП;

приложение 7

- решение №819 от 30.06.2015г. на Общински съвет Златарица от протокол №48/30.06.2015 г. за обект „Възстановяване на инфраструктура и укрепване на свлачище в землището на с.Долно Шивачево, път VTR 1161 при км.10+700, общ.Златарица“.

приложение 8

- Протокол от ЕСУТ при община Златарица- решение №7-2016/02.08.2016г.

приложение 9

- Предварително съгласие по реда на чл.96, ал.3 от ЗУТ от министъра на РР №АМ 17-10/13.09.2016г.

приложение 10

За обекта е изготвен специализиран ПУП-ПП за п.и.000109 по КВС на с.Долно Шивачево.

Въз основа на Становище на гл.архитект на общината №6-ЧИ-ПУП-ПП- 2015/19.05.2015г. относно допустимост на ПУП-ПП е издадена заповед на Кмета №550/16.06.2015 г. за разрешаване на изготвянето на проект за ПУП-ПП.

С решение №819 от 30.06.2015г. на Общински съвет Златарица от протокол №48/30.06.2015 г. са одобрени техническо задание и скица-проект за специализиран ПУП-ПП за обект „Възстановяване на инфраструктура и укрепване на свлачище в землището на с.Долно Шивачево, път VTR 1161 при км.10+700, общ.Златарица“.

Инженерно-геоложкия доклад е одобрен от ЕСУТ при община Златарица с решение №7-2016/02.08.2016г.

Заключение съгласно чл.142, ал.5, т.1.:

Установено е съответствие на инвестиционния проект с правилата и нормативите за застрояване в извънселищни територии територия. Спазени са разпоредбите на чл.96, ал.3 от ЗУТ .

Спазени са действащите норми и изисквания на:

- ЗУТ;
- Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,
- Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
- НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри - обн. ДВ.брой: 4, от дата 13.1.2017 г.
- Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии;

Проверка изискванията на чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за всички части на проекта:

1.2.1. Оценка на част „Инженерно геоложко проучване“:

Проектант: инж. Антонио Вутов Лаков

Консултант: инж.Георги Илиев Божков

Проектът е разработен на база задание за проектиране и е в съответствие с Наредбите за строителство и изискванията към такъв вид обекти.

Реконструкцията на пътния участък е в обсега на свлачищния процес на път VTR 1161 към км. 10 + 700, в землището на с. Долно Шивачево, община Златарица. Към момента на проучвателно проектантските работи в участъка на пропадането разседът на пропадналата вдясно асфалтова настилка е повече от 25-30 см. и продължава да се увеличава, което показва, че възникналият проблем е сериозен, защото по-нататъшното пропадане може да доведе до прекъсване на пътната връзка. Това означава, че поне пет населени места може да се окажат без достъп до Община Златарица и региона. Свличането е на приблизително 800 м. преди с . Долно Шивачево .

В участъка на свличането пътят е в смесен профил, т.е. вляво е врязан в ската, а вдясно е в насипна част . Ситуационно пътят е в лява хоризонтална крива с радиус 30 м., а нивелетно с падащ надлъжен наклон от около 3 % по посока на растящия километър. Габаритът на пътя в мястото на

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679.

свлечения участък с дължина около 20-25 м. е както следва: пътна настилка — 4 м; ляв банкет — 1,2 м; десен банкет — 0,8 м; общ габарит на пътното платно — 6 м.

Липсва уширение, каквото се полага за участък в хоризонтална крива, както и едностранен напречен наклон. Липсва отводнителен пътен окоп вляво и скатните води свободно се изливат върху платното и проникват през пукнатините в пропадация участък.

В ляво и в дясно от пътния обхват има храстовидна и дървесна растителност, която няма характерния наклон при активни свлачищни процеси. Това показва, че свличането има /засега/ локален характер и не обхваща по-голям свлачищен район.

Изготвеният инженерно-геоложки доклад е важна и неотменна част от целия комплекс проучвателни работи и е приложен към проекта.

Инженерно-геоложките проучвания са направени с три броя вертикални електросондажи ВЕС, равномерно разпределени по дължината на извлечения участък. Описанието на пластовете, са посочени в ИГД.

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ :

1. текстова част :

- Геоморфоложки условия и геоложки строеж на района;
- Инженерногеоложки условия;
- Хидрогеоложка характеристика;
- Сеизмичност;
- Геодинамична характеристика;
-

2. графична част : Чертежи изработени съгласно чл.33 от Наредба №4/2001г.:

- Ситуация М 1:500;
- Ситуация площадно пространство М1:250;
- Оразмеряване, ситуация настилки М 1:100;
- Воден ефект М 1:70;
- Воден ефект – ситуация, разрези М 1:70;
- Детска площадка, рампа М 1:50;
- Площадка за спорт М 1:70;

Заключение съгласно чл.142, ал.4 от ЗУТ:

Проектната част е представена, по реда на Глава двадесет и първа, от Наредба №4/2001г.,

- Чертежи, Обяснителна записка, поясняваща функционално и конструктивно решения на обекта, като са описани данните за постигнатите с проекта: технико-икономически показатели, Количествена сметка съгласно чл.133 от Наредба №4/2001г./изм.2014г./,

Избора на конструктивно решение, проектите технически параметри и предложените материали са в съответствие действащата нормативна уредба по устройство на територията, санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания. Спазени са:

- Закона за устройство на територията.
- Наредба № 12 от 3 юли 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони;
- Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения (ННВВСС) (отпечатани в Бюлетина за строителство и архитектура (БСА), бр. 4 от 1989 г.);
- Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (НПССЗР) (отпечатани в специализирано издание на Комитета по териториално и селищно устройство и Българската академия на науките, 1987 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 1989 г.; БСА, бр. 1 от 1989 г.);
- Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране (НППФ) (ДВ, бр. 85 от 1996 г., отпечатана заедно с Нормите за проектиране на плоско фундиране в БСА, бр. 10 от 1996 г.);
- Норми за проектиране на пилотно фундиране (НППилФ) (отпечатани в БСА, бр. 6 от 1993 г.);
- Норми за проектиране на подпорни стени (НППС) (отпечатани в БСА, бр. 10 от 1986 г.; изм., БСА, бр. 8 от 1990 г.);
- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (НПБСК) (отпечатани в БСА, бр. 6 - 8 от 1999 г.);
- Норми за проектиране на стоманени конструкции (НПСК) (отпечатани в специализирано издание на Комитета по териториално и селищно устройство, 1987 г.)
- БДС EN 1997-1:2005/NA2012 - Еврокод 7: Геотехническо проектиране;

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679



- БДС EN 1998-1:2005/NA2012 - Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия;

1.2.2. Оценка на част “Конструктивна”:

Консултант: инж. Наталия Стоянова Стойчева

Проектант: инж. Николай Генов Тотев

Настоящата проектна документация по част Конструктивна е разработена на основание техническо задание от Възложителя и проекти в част Геология, Пътна и Геодезия.

Целта на проекта е укрепване на свлечен участък от път IV - с. Росно - с. Долно Шивачево. Според инженерно-геоложкия доклад свличането се осъществява в първия, втория и в изветрялата част на третия пласт. Максималната дълбочина на свличащия участък е 3,10м, за който са направени всички изчисления.

Проектирана е двуредова пилотна конструкция с обединяващ ростверк върху, който се изпълнява насипа на банкета - 0,70м. Пилотите са с диаметър 0,4м. Осовото разстояние между пилотите в двойка е 1м, а между отделните двойки - 1,20м. Ще се отстрани компрометираната пътна конструкция и пътен насип. Предвидено е изпълнението на нов насип от трошен камък, върху здрава земна основа приета от инженер - геолог. Насипа ще се изпълнява на пластове 20-25см и последващо уплътняване.

Чл. 3. (1) Проектирането и изпълнението на геозащитни строежи и мероприятия включва:

1. повърхностна обработка (изолация и защита) на свлачището, облицоване, залесяване, ограждане, осушаване, инжектиране и тампониране на пукнатини и каверни, заравняване, покриване с геосинтетични и други подобни материали;
2. планиране на свлачището - разпределяне и замяна на почвени маси от свлачището, в т. ч. изкопи в горните участъци и насипи в долните участъци;
3. водозащита и дрениране на свлачището - повърхностни дренажи, канаеки и шахти, екопани дренажни траншеи, дренажни кладенци, дренажни сондажи, дренажни тунели, затревяване и др.;
4. подпиране на свлачището - контрабанкети, контрафорси, подпорни стени, буни, габиони, опорни насипи, усилен с геосинтетични и други материали, стабилизиране с негасена вар, цимент и др.;
5. укрепване на свлачището с подпорни конструкции: бетонни или стоманобетонни подпорни стени (конзолни или анкерирани); сондажно-изливни пилоти или шлиц-стени със или без стоманобетонен ростверк върху тях, конзолни или анкерирани; шлицови ребра; стоманобетонни кладенци (конзолни или анкерирани), анкерирани стоманобетонни плочи и др.;
6. подпиране на свлачището с подземната част на нови сгради или съоръжения, съответно оразмерени и конструирани.

(2) В зависимост от конкретните случаи строежите и мероприятията по ал. 1 могат да се комбинират.

Съгласно Еврокод 8, съоръжението попада в зона за скалната подложка $a_R = 0,15g$. Сеизмичния коефициент според инженерно геоложкия доклад е $k_c = 0,09$.

Стоманобетоновите пилоти ще се бетонират по контракторен метод.

Съоръжението е изчислено, оразмерено и конструирано, съгласно:

- БДС EN 1991-1:2005/NA2012 - Еврокод 1: За основни въздействия;
- БДС EN 1992-1:2007/NA2012 - Еврокод 2: Проектиране на стоманобетонни конструкции;
- БДС EN 1997-1:2005/NA2012 - Еврокод 7: Геотехническо проектиране;
- БДС EN 1998-1:2005/NA2012 - Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия;

Материали:

- Бетон с клас C30/B3, с клас на въздействие на околната среда - XC2; XF2 и XA1, с водоциментов фактор не по – висок от 0,6 – EN 206-1/NA;
- Армировъчна стомана B500B – EN10080 (БДС 9252);
- Бетоново покритие – 4см;

Влаганите материали да отговарят на стандартизационните документи и технически спецификации и да притежават сертификати за съответствие. Същите да отговарят на Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ :

1. текстова част:

- Челен лист
- Обяснителна записка;
- Статически изчисления;
- Количествена сметка;

2. графична част:

- Ситуация – план разположение пилоти – М 1:100;
- Разрез през първи ред пилоти М 1:25;
- Разрез през П.Т.3 М 1:25;

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679



- Разрез през Н.К. М 1:25;
- Разрез през П.Т.4 М 1:25;
- Разрез през П.Т.5 М 1:25;
- Разрез през П.Т.6 М 1:25;
- Разрез през последен ред пилоти М 1:25;
- Арматурен план пилот М 1:25;
- Арматурен план ростверк М 1:50;

Заклучение съгласно чл.142, ал.4 от ЗУТ:

Част Конструктивна е в съответствие със същественото изискване към строежите, по чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ, за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания, определено с нормите за проектиране и техническите спецификации, както следва:

Проектната част е представена, по реда на Глава девета, Раздел III от Наредба №4/2001г./изм.2014г./

- Чертежи, изработени съгласно чл.55 от Наредба №4/2001г.,
- Обяснителна записка, изработена съгласно чл.56, от същата наредба, поясняваща конструктивните решения на проектанта, статистически и динамически изчисления по реда на чл.52.
- количествени сметки за СМР по реда на чл.57 .

Изготвената документацията е в достатъчен обем. Спазена е действащата нормативна база:

- “Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”– Изменение №5/2008,
- “Наредба № 04/3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” – 2004г.,
- “Наредба № РД-02-20 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”– ДВ 14.02.2012г.
- БДС EN 1991-1:2005/NA2012 - Еврокод 1: За основни въздействия;
- БДС EN 1992-1:2007/NA2012 - Еврокод 2: Проектиране на стоманобетонни конструкции;
- БДС EN 1997-1:2005/NA2012 - Еврокод 7: Геотехническо проектиране;
- БДС EN 1998-1:2005/NA2012 - Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия;

Проектът е заверен от лицензирано лице за технически контрол по част „Конструктивна“ и е представен доклад на специалиста.

1.2.3. Оценка на част “Вертикална планировка”:

Консултант: инж. Анелия Пенева Христова

Проектант: инж. Тихомир Стефанов Панов

Настоящият проект е разработен на основание искане на възложителя – общ. Златарица. Целта на проекта е укрепване на свлечен участък от път IV - с. Росно - с. Долно Шивачево.

За изготвянето на проекта е направена геодезическо заснемане на терена. Изходено е от 4 точки определени чрез кинематични измервания в реално време с GPS Leica Viva 08 в координатна система 1970г. и Балтийска височинна система. Точките са трайно стабилизиращи с маркиращи пириони. Изградена е полигонова мрежа от общо 7 точки, като част от тях са подбрани така, че попадат извън обхвата на образувалото се свлачище. Теренът предмет на снимката е асфалтов път свързващ с. Долно Шивачево и гр. Златарица. При км 10⁺⁷⁰⁰ се е образувало свлачище и пътят е пропаднал. Заснет е габаритът на пътя преди и след свлачището, както и самото пропадане.

Предвижда се изграждане на изливни пилоти и възстановяване на пътния участък. Реконструкцията на пътя се отнася за участък от 65м. Към настоящия момент габаритът на пътя в мястото на свлечения участък е 6м, в т.ч. пътна настилка 4м, ляв банкет 1,2м и десен банкет 0,8м. Напречния профил е смесен – вляво скат, а вдясно насип. Липсва отводнителен окоп, което е основна причина за свлачището, и скатната вода се оттича по пътното платно. За целта е предвиден отводнителен окоп в ляво завършващ със земен откос, поради денивелацията.

Проектираната двуредова пилотна система е с обща дължина 30,20м. Реконструкцията на пътя ще се доближава максимално до съществуващата нивелата. Ще се изгради напречен профил т 6%, като се предвиждат платна от по 2,5м и 1,5м банкет вдясно и 1м вляво. Посочени са проектните коти на подробните точки от пикетажа. Отводнителния окоп ще се изпълни по напречните профили

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

посочени в част Пътна. Поради съществуващите ситуационни елементи част от земния откос над улея и самия отводнителен окоп попадат в ПИ 33,27 - 3 кв.м. и в ПИ 33.29 – 4,3 кв.м. При точка 7 ще се изгради тръбен водосток.

Трасирането ще се извърши по полярен метод. Координатите и номерата на точките са показани на трасировъчния план и са в координатна система 1970г. За изходен нивелачен репер да се използва РТ5, разположена северно от асфалтовия път с кота 414,28м – Балтийска височинна система.

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ :

1. текстова част :

- Челен лист
- Обяснителна записка;

2. графична част :

- Геодезическа снимка М 1:200;
- Вертикална планировка М 1:200;
- Трасировъчен план М 1:200;

Заключение съгласно чл.142, ал.4 от ЗУТ:

Проектната част е представена, по реда на Глава 16, Раздел II от Наредба №4/2001г./изм.2014г./

- Чертежи, изработени съгласно чл.108 от Наредба №4/2001г.,
- Обяснителна записка, изработена съгласно чл.109, от същата наредба, поясняваща конструктивните решения на проектанта, статистически и динамически изчисления по реда на чл.52.
- количествени сметки за СМР по реда на чл.110 .

Изготвената документацията е в достатъчен обем. Спазена е действащата нормативна база:

- Закона за устройство на територията;
- НАРЕДБА № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм., бр. 16 от 2006 г.)

Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

1.2.4. Оценка на част “Пътна”:

Консултант: инж. Петя Христова-Маркова

Проектант: инж. Димитър Тодоров Димитров

Проекта в част Пътна е разработен на основание Техническо задание от Възложителя – община Златарица. Проекта е разработен съобразно съставен инженерно-геоложки доклад, направен подробен разбор на земните пластове под пътната настилка, както и техните характеристики.

Към настоящия момент габаритът на пътя в мястото на свлечения участък е 6м, в т.ч. пътна настилка 4м, ляв банкет 1,2м и десен банкет 0,8м. Напречния профил е смесен – вляво скат, а вдясно насип. Липсва отводнителен окоп, което е основна причина за свлачището, и скатната вода се оттича по пътното платно. На разстояние от 2,0-2,5м в дясната част на пътното платно се е получил разсед от около 20-25см, в което водата свободно влиза и ерозира насипа. За целта е предвиден отводнителен окоп в ляво завършващ със земен откос, поради денивелацията.

Общата дължина на участъка за реконструкция е 65м. За укрепване на свлечения участък е предвидено изграждането на двуредова пилотна система с дължина 30,20м.

За да се осигури преминаването на автомобили в участъка, по време на строителните работи, е необходимо изграждането на временен път. В участъка на свлеченото пътнo платно, пътят е в лява хоризонтална крива с радиус около 35м. С цел осигуряване място за временен път по време на изграждането на пилотната система, както и бъдещ отводнителен окоп е необходимо изместване на пътната ос вляво с около 1,5м, което води до минимално врязване в ската.

На първия етап ще се осигури пътна лента за еднопосочно движение с ширина 2,5м, при което пътната конструкция ще бъде от лек тип, а именно – пътна основа от несортиран трошен камък с дебелина 20см и неплътен асфалтобетон с дебелина 4см.

След изграждането на пилотната система следва да се оформи габарит от 7,5м, в т.ч. – пътна настилка 5м, ляв банкет 1м, и десен банкет 1,5м, с оглед за поставяне на СПО.

Нивелетно решение

Нивелетата на локалния пътен участък в обсега на пилотната система не се различава

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.4 от Регламент
(ЕС) 2016/679

съществено от съществуващата нивелета на пътя и има характер на възстановяване на проектната геометрия на пътната нивелета.

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ :

1.текстова част :

- Обяснителна записка;
- Количествена сметка;

2. графична част :

- Геометрично решение; трасировъчен план М 1:200;
- Типов напречен профил М1:50;
- Надлъжен профил М 1:100/1000;
- Напречни профили М 1:100;
- Ситуация; План за отводняване М 1:200;
- Организация на движението М 1:250;

Заклучение ЧАСТ ПЪТНА съгласно чл.142, ал.4 от ЗУТ:

Част Пътна е в съответствие със същественото изискване, по чл.169, ал.1 от ЗУТ
Спазени са разпоредбите на:

- Закон за движение по пътищата от 1999 г.
- Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата.
- Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка - ДВ бр. 13 от 2001 г.
- Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци - ДВ бр. 73 от 2001 г.

1.2.5. Оценка на част “ВОД”:

Консултант: инж.Петя Христова-Маркова
Проектант: Димитър Тодоров Димитров

Настоящият проект за временна организация на движението се изготви по искане на възложителя във връзка с извършване на строителни работи – укрепване на свлачище чрез пилотна система. Представени са два варианта за ВОД. Първия предвижда временна организация на движението като се извършват строителни работи на половин платно. При втория вариант е предвидено цялостно спиране на движението на автомобили и превеждането им по обходен маршрут, за което в количествената сметка на част Пътна са предвидени количества за временен път.

През цялото време на строителство в участъка, изкопите трябва да са оградени със сигнална лента и лека ограда, а вечер обекта трябва да е добре осветен с ел. осветление. По време на работа, и особено при товаро-разтоварни дейности, влизане и излизане на строителна техника, автомобилното движение трябва да се регулира освен със предвидената сугнализация и от работници с палки и подходящо облекло.

Представени са 2бр детайли с точното разположение на предвидените знаци за ВОБД. Знаците са стандартни светлоотразителни и трябва да се монтират стабилно за цялото времетраене на строителството.

ВОД е съгласувана ОДМВР Велико Търново.:№127500-21414/24.10.2016Г.

Приложение 11

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ :

1.текстова част :

- Челен лист
- Обяснителна записка;

2. графична част :

- Ситуация – Детайл 1 М 1:250;
- Ситуация – Детайл 2 М 1:250;

Заклучение:

Спазени са разпоредбите на:

- Наредба №3/2010г. за ВОД и извършване на СМР по пътища и улици.
- Наредба №1/2001г. за организация на движението;
- Наредба №2/2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Част ВОД е в съответствие със същественото изискване, по чл.169, ал.1, т.4 и т.2 от ЗУТ, за

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.4 от Регламент
(ЕС) 2016/679

безопасна експлоатация и безопасност при пожар, определени с нормите за проектиране и техническите спецификации.

1.2.6. Оценка на част “ОД”:

Консултант: инж. Петя Христова-Маркова

Проектант: инж. Димитър Тодоров Димитров

Настоящият проект за организация на движението се изготви по искане на възложителя във връзка с възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161 при км 10+700.

Проекта представя постоянната организация на движението, която ще се прилага, след като бъдат завършени възстановителните работи и движението бъде възстановено. Поради това, че радиусът на хоризонталната крива е за скорост 30км/ч., се налага значително намаление на скоростта на МПС.

В проекта схематично са показани предвидените пътни знаци със съответния номер и километлично положение. Предвидените знаци ще бъдат стандартни светлоотразителни II типоразмер и ще отговарят на изискванията на БДС 1517:2006 „Пътни знаци. Размери и шрифтове“. Знаците ще се монтират на железни тръбни стойки – стоманена тръба Ф 60мм. В проекта не е предвидена хоризонтална маркировка, поради широчината на асфалтовото покритие.

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ :

1.текстова част :

- Челен лист
- Обяснителна записка;

2. графична част :

- Постоянна организация на движение;

Заклучение:

Проектната част е представена по реда на Глава дванадесета от Наредба №4/2001 г., със:

- Чертежи, изработени съгласно чл.129, ал.1, т.2 от Наредба №4/2001г.,
- Обяснителна записка, изработена съгласно чл.109,ал.1,т.1 от същата наредба, поясняваща решения на проектанта
- количествени сметки по реда на чл.129, ал.1,т.3 .

Спазени са разпоредбите на:

- Закона за движение по пътищата,
- Наредба №2/2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, Наредба №1/2001г. за организация на движението,
- Наредба №18/2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, Наредба №4/2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания
- Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Част ОД е в съответствие със същественото изискване, по чл.169, ал.1, т.4 и т.2 от ЗУТ, за безопасна експлоатация и безопасност при пожар, определени с нормите за проектиране и техническите спецификации, същата е съгласувана ОДМВР Велико Търново, съгласно Становище № 127500-21672/26.10.2016г.

Приложение 12

2.1. Механично съпротивление и устойчивост чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ

В конструктивния проект са спазени изискванията на

- "Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012г. За проектиране на сгради и съоръжения в сеизмични райони ;
- Наредба №3/2004г. основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях;
- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции;
- Норми за проектиране на стоманени конструкции 1987г.;

Проектът е изготвен от проектант с пълна проектантска правоспособност.

Оценката за съответствие по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект, съгласно чл.142, ал.8 от

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.4 от Регламент
(ЕС) 2016/679

ЗУТ е извършена от инж. Евгени Генов Тотев с рег. № 1205 в КИИП – технически контрол по част „Конструктивна“. Положителната оценка за съответствието на конструктивния проект с действащите нормативни документи е дадена с подписа и печата на технически контрол върху обяснителната записка, статистическите изчисления и графичната част.

2.2. Безопасност в случай на пожар чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ:

Спазена е действащата нормативна база: Наредба №13-1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар в сила от 05.06.2010г.

- Представено е становище от РДПБЗН – Велико Търново №128200-725/06.07.2017г.;

приложение 13

2.3. Хигиена, здраве и околна среда чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ.

Предназначението на обекта и СМР не предполага отделяне на отровни газове и вредни частици, излъчване на опасна радиация, замърсяване или отравяне на водата и почвата

- Представено е становище от РИОСВ – Велико Търново №2503/19.07.2017г. ;

приложение 14

Заключение:

Спазени са изискванията на Закона за здравето и Наредба №7/отменена/ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

2.4. Достъпност и безопасна експлоатация чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ:

Спазени са хигиенните и противопожарни изисквания. Материалите предвидени за изпълнение на обекта не предполагат рискове от инциденти при обслужване или работа, като подхлъзване, падане, сблъскване. Да се спазват правилата при работа на високо, работещите лица да са обезопасени, да притежават необходимите застраховки. Да се спазват прилата посочени в ПБЗ.

Спазена е Наредба №8/2004г. на МРРБ за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

2.5. Защита от шум чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ.

Строителните работи ще се извършват извън населено място, като дейността по изграждането и бъдещата експлоатация няма да са източник на наднормени нива на шум и замърсявания за населението.

Площадката е извън защитени зони. При реализирането на проекта не се очаква отрицателно въздействие върху защитените територии и биоразнообразието в района.

Заключение:

Обектът няма да оказва вредно влияние върху околната среда.

Изготвената документация е в достатъчен обем. Спазена е действащата нормативна база:

- Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС;
- Закона за биологичното разнообразие;
- Закона за опазване на околната среда;
- Наредбата за околната среда;

2.6. Икономия на енергия и топлосъхранение чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ – не се прилага

НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 15.07.2015 Г.) Обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г., попр. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г., доп. ДВ. бр.93 от 25 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 14 Април 2015г., попр. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г.

2.7. Договори с експлоатационни предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура чл.143, ал.1, т.3 от ЗУТ : не се прилага

Проектът е съгласуван с БТК ЕАД на 20.10.2016г. на основание съгласувателно писмо №7901-60/10.10.2016г.

приложение 15

Проектът е съгласуван и с Енерго про мрежи АД 25.10.2016г.

приложение 16

2.8. Устойчиво използване на природните ресурси чл.169, ал.1, т.7 от ЗУТ – след привеждане на поднормативните актове в синхрон със изменението на ЗУТ от 07.02.2017г.

Чл. 156б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) (1) Преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж възложителят внася за одобрение в общината:

1. план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква по Закона за управление на отпадъците;
2. план за безопасност и здраве.

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.4 от Регламент
(ЕС) 2016/679



(2) Планът по ал. 1, т. 1 се одобрява при условията и по реда на Закона за управление на отпадъците.

(3) Планът по ал. 1, т. 2 се одобрява от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от внасянето му.

III. ВЗАИМНА СЪГЛАСУВАНOST МЕЖДУ ЧАСТИТЕ НА ПРОЕКТА.

1. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления.

1.1. Инвестиционният проект е изработен във фаза – работна/техническа.

1.2.Обхват и съдържание на инвестиционния проект:

- Част „Инженерно – геоложко проучване“ – ТП;
- Част „Конструктивна“ – РП;
- Част „Вертикална планировка“ – РП;
- Част „Пътна“ – РП;
- Част „ВОД“ – РП;
- Част „ОД“ – ТП;

Заклучение:

Проектът е пълен и в достатъчен обхват, представени са необходимите чертежи и записки по реда на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. При извършената проверка е установена взаимната съгласуваност, по реда на чл.139, ал.3 от ЗУТ, между частите на проекта.

3.2. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления – чл.142, ал.5, т.5 от ЗУТ

3.2.1. Инженерните изчисления са представени с пълнота, по реда на Наредба №4/2001г., и структурно съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации със съответните норми за проектиране.

Заклучение: При извършената проверка са установени пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления към частите на инвестиционния проект.

3.2.2. Всички части (графични и текстови) на инвестиционния проект са подписани от проектанта, от лицето, извършило оценката за съответствие, от възложителя и от физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“.

3.2.3. Всички части на проекта за този етап на проектиране са окомплектовани в отделни томове и съдържат необходимите обяснителни записки, обосновки, анализи, изчисления и чертежи, които са подписани от правоспособни проектанти

3.3. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация на технически надзор на съоръжения за безопасна експлоатация – чл.142, ал.5, т.6 от ЗУТ

- Няма съоръжения подлежащи на технически надзор;

3.4. Други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива – чл.142, ал.5, т.7 от ЗУТ;

- изисквания при проектиране на геозащитни строежи и мероприятия в свлачищни райони съгласно Наредба № 12 от 3 юли 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони;

3.5. Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта – чл.142, ал.5, т.8 от ЗУТ;

- Разглежданият проект е изпълнен в съответствие с действащата в страната нормативна уредба – Закони, Наредби, Правилници и Стандарти.

3.6. Изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране – чл.156б, ал.1, т.1 от ЗУТ;

- Преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж възложителят внася за одобряване в общината план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква по Закона за управление на отпадъците;

3.7. Изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда – чл.142, ал.5, т.10 от ЗУТ

- Няма специфични изисквания.

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.4 от Регламент
(ЕС) 2016/679



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

СТРОЕЖЪТ Е ПЪРВА категория, съгласно чл.137, ал.1, т. 1-„В“ във връзка с буква „Ж“ от ЗУТ;(Обн., ДВ, бр 65 от 22.юли 2003 г. доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г) и чл.2, ал.3, т.4 във връзка с ал.7 от Наредба № 1 от 30.юли.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи ; (Обн., ДВ, бр 72 от 2003 г. изм.бр.23/2011г. изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

На основание оценката за съответствие с основните изисквания към строежите, свързана с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормите за устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, фирмата консултант **„ЕВРОИНВЕСТКОНСУЛТ“ ООД**, гр. Горна Оряховица счита, че инвестиционния проект/фаза технически проект/ за: **ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. ДОЛНО ШИВАЧЕВО“**, път VTR1161, км 10+700, общ. Златарица, отговаря на изискванията за одобряване и издаване на Разрешение за строеж от Главния архитект на община ЗЛАТАРИЦА.

Докладът се състави в три екземпляра за възложителя Община Златарица.

СПЕЦИАЛИСТИ ИЗВЪРШИЛИ ОЦЕНКАТА:

- Част „Инженерно – геоложко проучване“: **инж. Георги Илиев Божков**.....
№20 от списъка на екипа от правоспособни физически лица.
- Част „Конструкции“: **инж. Наталия Стоянова Стойчева**
№3 от списъка на екипа от правоспособни физически лица.
- Част „Геодезия-вертикална пл“: **инж. Анелия Пенева Христова**
№16 от списъка на екипа от правоспособни физически лица
- Част „ПЪТНА“, „ВОД“ и „ОД“: **инж. Петя Иванова Христова**.....
№10 от списъка на екипа от правоспособни физически лица.

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.4 от Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.4 от Регламент
(ЕС) 2016/679



Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.4 от Регламент
(ЕС) 2016/679

УПРАВИТЕЛ:.....
„ЕвроИнвестКонсулт“ ООД
инж. А. Христова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
Община Златарица



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция за национален строителен контрол

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ РК-0536/28.10.2015г.

Настоящото се издава на основание чл. 166, ал. 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 1, вр. чл. 8 от

Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и заповед РД-27-185/28.10.2015г.

на ЕВРОИНВЕСТКОНСУЛТ ООД ЕИК 200552100,

със седалище и адрес на управление гр.Горна Оряховица, ул.Вичо Грънчаров 2, вх.Д, ет.1, ап.5,

с управители: Наталия Стоянова Стойчева и Ангелия Пенева Христова,

за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Срок на валидност на удостоверението до: 28.10.2020г.

Неразделна част от удостоверението е заверен списък на екипа от правоспособните физически лица от различна професионална дейност, чрез които се упражнява дейността, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба № РД-02-20-25/2012г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
"Евро Инвест Консулт" ООД
гр.Г.ОряховицаЗаличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.4 от Регламент
(ЕС) 2016/679

ИНЖ.МИЛКА ГЕЧЕВА.....

Началник ДНСК

ДНС
строителен
контрол

1606 гр. София

бул. Христо Ботев № 47

тел. 02-9159121 факс 02-9521991

www.dnscan.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Търговски регистър

Български

Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

За агенцията

Справки

Вписвания, заличавания и обявявания

Актуално състояние

Справка по физическо или юридическо лице

Справка за вписано обстоятелство или обявен акт

Списък на запазени фирми

Права върху фирма

Документи без партида

Назначения без партида

Документи без назначение

Пререгистрирани търговци

По входящ номер на заявление

Справка преобразувания за период

Обявени актове

Указания по подадени от нерегистрирани търговци заявления

Справка несъстоятелност

Търговци в ликвидация

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

Въведете сбора:

ЕИК: 2 0 0 5 5 2 1 0 0

състояние към дата

Търси

Изчисти

"ЕвроИнвестКонсулт" ООД

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Дело

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	200552100	20090115160134	История
2. Фирма	ЕвроИнвестКонсулт	20090115160134	История
3. Правна форма	Дружество с ограничена отговорност	20090115160134	История
4. Изписване на чужд език	EUROINVESTCONSULT	20090115160134	История
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Горна Оряховица гр. Горна Оряховица 5100 ВИЧО ГРЪНЧАРОВ No 2, вх. Д, ет. 1, ап. 5	20090115160134	История
6. Предмет на дейност	Строителен надзор; Създаване на кадастър, съответно извършване на дейности по геодезия и картография; Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; Оценка на недвижими имоти, Ценообразуване на недвижими имоти и строителство; Проектиране; Инвестиционна дейност; Строителство и ремонт; Технически контрол; Консултантски услуги по разработване и управление на проекти финансирани от Еврофондовете, Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и др.; Сделки с недвижими имоти и интелектуална собственост; Научно-изследователска и проучвателна дейност; Преводческа дейност; Посредническа дейност; Търговска дейност; Транспортни услуги; Покупка, изграждане, строителство или обзавеждане на недвижими имоти и тяхната продажба или отдаване под наем с цел печалба и всяка друга дейност незабранена със закон	20130214130410	История
6а. Основна дейност по НКИД	Код КИД: 7112 Основна икономическа дейност от КИД: Инженерни дейности и технически консултации.	20130106125910	История
7. Управители	АНЕЛИЯ ПЕНЕВА ХРИСТОВА НАТАЛИЯ СТОЯНОВА СТОЙЧЕВА	20090115160134	История
11. Начин на представяване	Друг начин: ЗАЕДНО И ПОТДЕЛНО	20090115160134	История
19. Съдружници	АНЕЛИЯ ПЕНЕВА ХРИСТОВА, 2500 лв. НАТАЛИЯ СТОЯНОВА СТОЙЧЕВА, 2500 лв.	20090115160134	История
Капитал			
31. Размер	5000 лв.	20090115160134	История
32. Внесен капитал	5000 лв.	20090115160134	История

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
"Евро Инвест Консулт" ООД
гр.Г.Оряховица

8.06.17 г., 15:13



ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Приложение №3

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУАСТАТ: 12107691
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на НК

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 16 140 1317C 010477

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Евроинвест Консулт "ООД", ЕИК: 12107691
гр. Варна Ореховица, ул. Вито Брангаров 2А
(трите имена, фирма, адрес, телефон, факс, ЕИК/ЕИКУ)
Представяван от: Натанайл Емилев Емилев - Управител
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☐ Проектант ☐ Консултант А ☒ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

прошетен обект: _____

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: <u>Консултант Б</u>	Дейност 2: _____	Дейност 3: _____
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	<u>150 000</u>		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	<u>300 000</u>		

Самоучастие на застраховани: _____

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 18.08.2016 г. до 24.00 часа на 14.08.2017 г.
Ретроактивна дата: 23.10.2016 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноса от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 300.00 лева; 2% ЗДЗП: 6.00 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 306.00 лева.
овом: Триста и шест лева

Начин на плащане:	☒ еднократно ☐ на разсрочени вноски ☐ в брой ☐ по банков път
Вноски / Падж	I-ва / 20 г. II-ра / 20 г. III-та / 20 г. IV-та / 20 г.
Премия в лв:	
2% ЗДЗП в лв:	
Обща сума в лв:	

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноса от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноса.

Дата и място на издаване на полицата: 18.08 20 16 год.

гр. Варна Ореховица

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Андрей Василев Бухер "ООД", ЕИК: 120928401
гр. Варна ул. Екзарх Йосиф 1
(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам:

Застрахован: Евроинвест Консулт "ООД", ЕИК: 12107691
(подпис и печат)

Инвест Консулт "ООД"
ЕИК

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: _____

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.4 от Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.4 от Регламент
(ЕС) 2016/679



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция за национален строителен контрол

На основание чл.13, ал.1, т.5 от

Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г.

за условията и реда за издаване на удостоверение
за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор

ЗАВЕРЯВАМ

НАЧАЛНИК ДНСК.....

инж. Милка Гечева

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.4 от Регламент
(ЕС) 2016/679

СПИСЪК

на екипа от правоспособните физически лица към 28.10.2015г. от различните
специалности, назначени по трудов или граждански договор в
ЕВРОИНВЕСТКОНСУЛТ ООД, гр.Горна Оряховица, ул.Вичо Грънчаров 2, вх.Д,
ет.1, ап.5, неразделна част от удостоверение № РК-0536/28.10.2015г. за упражняване
дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор

№ по ред	Име, презиме, фамилия
1	2
1.	Огнян Йорданов Карастоянов
2.	Добрин Ганчев Добрев
3.	Наталия Стоянова Стойчева
4.	Мария Драганова Иванова
5.	Теменужка Митева Тодорова
6.	Влади Бонев Владов
7.	Иван Драгошинов Драгошинов
8.	Пенка Антонова Пенчева
9.	Снежанка Димитрова Папазова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„Евро Инвест Консулт“ ООД
гр.Г.Оряховица



/продължение на списъка, заверен към 28.10.2015г./

10.	Петя Иванова Христова
11.	Кирил Енев Попов
12.	Димитрина Аврамова Данкова
13.	Росица Константинова Раева-Стоянова
14.	Димитрина Йорданова Благоева
15.	Анелия Пенева Христова
16.	Светла Илиева Зарева
17.	Нелка Стефанова Николова
18.	Младен Костадинов Даракчиев
19.	Аталия Игнатова Братованова
20.	Иван Стефанов Василев
21.	Хенриета Атанасова Паричева
22.	Димитър Йорданов Димитров
23.	Георги Илиев Божков
24.	Анелия Стефанова Димова

На ЕВРОИНВЕСТКОНСУЛТ ООД, гр.Горна Оряховица, ул.Вичо Грънчаров
2, вх.Д. ет.1, ап.5 на 28.10.2015г. е издадено удостоверение за упражняване
дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО



5090 град Златарица, улица "Стефан Попстоянов" №22

Централа: 0615 / 3 54 20; 087720554; факс: 0615 / 3 54 78;

e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

Изх. №.....7-455.....
.....36.69.....2015 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Във връзка с проект: „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, към км.10+700“, Община Златарица удостоверява, че съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост за улиците и общинските пътища, както линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост.

Настоящото се издава да послужи при необходимост.

ПЕНЧО ЧАНЕВ

Кмет на Община Златарица

Заличено обстоятелство,
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.4 от Регламент
(ЕС) 2016/679

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„Евро Инвест Консулт“ ООД
гр.Г.Оряховица