

чугунено гърне за СК БДС 1858-72

улична настилка

пясъчно легло

бетонно блокче

предпазна тръба към СК

спирателен кран /СК/ ф80

фланшов накрайник ф90

полиетиленови тръби ф90

80

чулумено гърне за СК БДС 1858-72

улична настилка

пясъчна подложка 10 см

бетонно блокове

предпазна тръба към СК

спирателен кран /СК/ ф80

25

70

обратна засипка от добре уплътнена почва или нестандартна балластра

35

35

№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Чулумено гърне за СК БДС 1858-72
2	Пясъчна подложка 10 см
3	Бетонно блокове
4	Предпазна тръба към СК
5	Сpirателен кран /СК/ ф80
6	Обратна засипка от добре уплътнена почва или нестандартна балластра

бетонави плочи около гърнето

А

Б

50

15 20 15

15 10 15

50


В 10

долна армировка мрежа

8 8

50

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 03546
инж. АТАНАСКА
НЕДЕВА ИЛИДЕНОВА
Секция:
ВС
Части на проекта:
по удостоверение
за ППП
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТ.


 бетонно блокче 2016/679/

ЕвроИнвестКонсулт ООД, гр.Горна Оряховица
 Удостоверение № РК-0536/28.10.2015г.
 Оценка състоянието на мя. проект
 Специалист
 Управител...

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	2016/679/
1.	Арматурно желязо ф6,5мм L=4,60м	кг	1,20
2.	Филцов бетон В10 -за блокче и плоча	м3	0,022
3.	Пясък за пясъчна подложка	м3	0,165
4.	Циментов разтвор за фугиране	м3	0,03
5.	Подпорна тръба за СК-БДС 1740-72	бр	1,00
6.	Чугунено гърне БДС 1858-72 тип 1	бр	1,00

ОБЕКТ: "Работно проектиране на водопровод
на гр. Златарица"

ПОДОБЕК

ЧЕРТЕЖ: Укрепване на Спирателен Кран

ИНВЕСТИТОР: Община Златарица

ЧАСТ: Водоснабдяване

Проектант: инж. Ат. Найденова

Управител: инж. Ат. Найденова

На основание чл.
36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с
Регламент (ЕС)
2016/679/